



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางอุไรรัตน์ ฐานธรรม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNKL63002250 ลว. 11 พ.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นางอุไรรัตน์ ฐานธรรม เลขที่ 94/2 ม.15 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี
นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.1122

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 7

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดค่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3)เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้งลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....18,026.78....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสายไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....33,026.78....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....36,526.78....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

พ.บ.ค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 72983 /2563


(นายวิรัช บัญเรือง)

พ.บ.ค.กฟส.อ.นยอ.

- ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

...../...../.....