



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางปลาวดี สิทธิชาญชัย

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNK63002171 ลว. 26 ต.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นางปลาวดี สิทธิชาญชัย เลขที่ 80 ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 100 เควีเอ ที่ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.
1073

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้งลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....20,781.77....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าเชื่อมสายไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....	40,781.77....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00....บาท
------------------	------------------------------

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....4,200.00....บาท
----------------------------------	------------------------------

รวมเป็นเงิน.....	6,200.00....บาท
------------------	-----------------

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....	40,000.00....บาท
---------------	------------------

รวมเป็นเงิน.....46,200.00....บาท


รวมเป็นเงิน.....86,981.77....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 36744 /2563


(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๓๗ ๕๔ ๒๕๖๓


(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....