



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.ต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายนมูญ หนาแน่น

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNHM63001834 ลว. 11 พ.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายนมูญ หนาแน่น เลขที่ 65 ม.11 ต.วังห้ว อ.แก่งจ.จันทบุรี ขอยขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 แอมป์ ทีม.7 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.1122

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอยขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ ฟีดเคอร์ที่ 7

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ติดตั้งชุดค้อยเชื่อมสายแรงสูง(บักตาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....20,781.77....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมฮอทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....35,781.77....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....39,281.77....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 36771/2563


(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓