



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๙ ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายพงศ์เทพ อภิชิตวงศ์นุชิต

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNKL63002230 ลว. 05 พ.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายพงศ์เทพ อภิชิตวงศ์นุชิต เลขที่ 38/12 ม.5 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.5 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี
นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเคอร์ที่ 7

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้งลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....20,781.77....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสายท่อน

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....35,781.77....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....39,281.77....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาคำแล้ว



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 36783 /2563


(นายวิรัชชัย บุญเรือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๘ ธ.ค. ๒๕๖๓