



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.สาวดี รสพึ้ง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNKL63002229 ลว. 05 พ.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.สาวดี รสพึ้ง เลขที่ 75/1 ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อ
แปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ ที่ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน
วฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ พีคเตอร์ที่ 7

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบประมาณ

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....20,781.77....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....40,781.77....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....4,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....40,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....86,981.77....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว


อนุมัติ

ที่ ก.2 นขอ.(บค.) 36779/2563

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....


(นายวิรัชชัย บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕๘ ธ.ค. ๒๕๖๓