



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๘ ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายวัลลภ ชวนชื่น

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM63002365 ลว. 11 พ.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายวัลลภ ชวนชื่น เลขที่ 59/3 ม.3 ต.วังห้ว อ.แมลง จ.ระยอง ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ ทิม.7 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก. 1122

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ติดตั้งชุดค่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....20,781.77....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)	เป็นเงิน.....5,000.00....บาท
ค่าเชื่อมสอทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....	35,781.77....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....39,281.77....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๖๖๔๒ /2563


(นายวิรัชชัย บุญเรือง)

ผอ.กฟส.อ.นยอ.

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓