



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 16 มีนาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี(จุดติดตั้งหน้าวัดตะพง)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM64000251 ลว. 17 ก.พ. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จบ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ ทิม.9 ค.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยแนวทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด จัดหาหม้อแปลงและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน้าวัดตะพง โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับบริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอ นายายอาม ควบคุมการก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ป้องกัน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....000.00....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน.....40,829.51....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....3,000.00....บาท

ค่าเชื่อมฮอทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....53,829.51....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....000.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....53,829.51....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 1053 /2564

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายรัชชัย บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑/๘ มี.ค. ๒๕๖๔