



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท สยาม อะโกร เทคคิง จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ HNKL64000262 ลว. 10 มี.ค. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ บริษัท สยาม อะโกร เทคคิง จำกัด เลขที่ 73 ม.3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ 3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.3622

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....23,953.16.....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เคเบิล 100 บาท)

เป็นเงิน.....10,000.00.....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....14,430.80.....บาท

รวมเป็นเงิน.....48,383.96.....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....4,200.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เคเบิล ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....40,000.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....46,200.00.....บาท


รวมเป็นเงิน.....94,583.96....บาท✓

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาค้วยแล้ว

อนุมัติ


ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1248 /2564



(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕ ๒ เมย ๒๕๖๔



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

๖๖๔ ก ๖๕1๐๐๐๖

๕๙๕๙ ก ๕๙1๐๐๖

๖๕๘ ก๐๐๖๐๐๐๖

๕๖๖๘๖๖1๐๐๐๖