



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี(จุดติดตั้งหน้าร้านเลิศรัตน์)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001032141 ลว. 26 ม.ค. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร9 จบ จ.จันทบุรี ขอบขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ ทิม.16 ค.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยแนวทางหลวงชนบทจันทบุรี ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอามเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและควบคุมการก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้เรียกเก็บกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมพิวเตอร์

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ป้องกัน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน.....117,343.91....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....3,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสายไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....130,343.91....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....000.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท


รวมเป็นเงิน....130,343.91....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดำเนินการแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 1252 /2564



(นายวิรัช บุษะเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕/๒ เมย ๒๕๖๔



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....