



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒ เมษายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายเดชา ศรีอนันต์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM64000315 ลว. 02 มี.ค. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายเดชา ศรีอนันต์ เลขที่ 37/3 ม.14 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 160 แอมป์ ที่ม.14 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายชัยโรจน์ จำโอไร เป็นวิศวกรออกแบบ ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน 2106 และมีนายวรภัทร ภูวรรณ ควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน กฟภ.52513

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 8

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัสอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้งลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....20,781.77....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....16,000.00....บาท

ค่าเชื่อมฮอทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....46,781.77....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....4,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....64,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....70,200.00....บาท


รวมเป็นเงิน.....116,981.77....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 1255 /2564


(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ด. 2 / 1255 / 2564


(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผจก.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....