



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายชาญ ฐานธรรม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM64000473 ลว. 08 เม.ย. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายชาญ ฐานธรรม เลขที่ 71/3 ม.2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.6 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ ทะเบียน วฟก.1122

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูงระบบ(บัสอาร์ม) 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบประมาณ

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....18,026.78...บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00...บาท

ค่าเชื่อมสายไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00...บาท

รวมเป็นเงิน.....33,026.78...บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00...บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00...บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00...บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00...บาท


รวมเป็นเงิน.....36,526.78....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดเป็นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 1526 /2564



(นายวิชชัย นุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

10 7 พก, 2564



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....