



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.กฤติยา กลิ่นเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNKLB๔๐๐๐๕๒๕ ลว. ๐๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ น.ส.กฤติยา กลิ่นเจริญ เลขที่ ๙๑ ม.๑ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ม.๑ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายชัยโรจน์ ขำอุไร เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๒๑๐๖

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๘

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๖,๐๘๓.๕๔....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๖,๐๘๓.๕๔....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๖,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๙๒,๒๘๓.๕๔....บาท


/อนุมัติ

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ


ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๖๒๕ /๒๕๖๔



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕/๗ ก.ค. ๒๕๖๔



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....