



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายประสิทธิ์ นนทกนก

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAME๔๐๐๐๘๗๕ ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายประสิทธิ์ นนทกนก เลขที่ ๑๕/๑ ม.๕ ต.วังใหม่ ต.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ม.๔ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก. ๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พัดเดอร์ที่ ๒

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๖,๐๘๓.๕๔....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๑,๐๘๓.๕๔....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๔๔,๕๘๓.๕๔....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๑๒๔ /๒๕๖๔



(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๗/๗ ก.ค. ๒๕๖๔



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....