



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี(จุดติดตั้งก่อนถึงแยกโปรงนมจีน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๐๔๓๖ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี เลขที่ ๒๕๑ ม.๑ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ม.๔ ต.แก้งหางแมว
อ.แก้งหางแมว จ.จันทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม
เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและควบคุมการก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้เรียก
เก็บกับ บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน.....๑๓๔,๕๗๑.๗๙.....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐.....บาท

ค่าเชื่อมต่อไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๔๗,๕๗๑.๗๙.....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐.....บาท


รวมเป็นเงิน.....๑๔๗,๕๗๑.๗๙.....บาท

/อนุมัติ

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมิตี พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมิตี
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๒๔๔ /๒๕๖๔


(นายธวัชชัย บุญเรือง)
ผจก.กฟส.อ.นยอ.
๒๑ กค/๒๕๖๔


(นายวิรัช ประสมสาสตร์)
ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....