



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แขนงทางหลวงชนบทจันทบุรี(จุดติดตั้งบริเวณร้านค้าขายของ ๒๐ บาท)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๐๔๔๔ สว. ๑๗ มี.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ แขนงทางหลวงชนบทจันทบุรี เลขที่ ๒๕๑ ม.๑ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ทิม.๒ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยแขนงทางหลวงชนบทจันทบุรี มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและควบคุมการก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้เรียกเก็บกับ บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน.....๑๓๔,๕๗๑.๗๙....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๔๗,๕๗๑.๗๙....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท


รวมเป็นเงิน.....๑๔๗,๕๗๑.๗๙....บาท

/อนุมัติ

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๒ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๕๕๑ /๒๕๖๔


(นายวิรัช บุญเรือง)
ผจก.กฟส.อ.นยอ.
๒๖/๓๐/๒๕๖๔


(นายวิรัช ประสมศาสตร์)
ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....