



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางอุไรวรรณ วรรณรัฐ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๔๐๐๑๒๘๘ ลว. ๐๗ ก.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นางอุไรวรรณ วรรณรัฐ เลขที่ ๘๕ ม.๗ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ที่ม.๑ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ ทะเบียน วพก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ พัดเดอร์ที่ ๖

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๒๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง และนำมาติดตั้งใหม่ในบริเวณเดียวกัน

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัสอาร์ม)ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน.....๘,๙๘๖.๖๕.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘,๙๘๖.๖๕.....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน.....๘,๙๘๖.๖๕.....บาท

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๒๕,๐๐๘.๓๘.....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐.....บาท

ค่าเชื่อมชอทไลน์

เป็นเงิน.....๑๔,๔๕๒.๒๒.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๘,๔๔๖.๒๕.....บาท

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐.....บาท

/เงินประกัน...

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมิตี พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมิตี

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) พวพ๕ /๒๕๖๔

๒๕.

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....