



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ซี.เจ.อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๑๑๒๒ ถว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ บริษัท ซี.เจ.อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ๓๙๓ ม.- แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ ม.๑๖ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวรวิทย์ ลาภนิมิตรชัย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๒๖๗๑

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ ๔

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัสอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๕,๐๕๔.๐๑....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๒.๘๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๑,๐๕๖.๘๑....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน.....๕๐,๐๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน.....๕๖,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๙๗,๒๕๖.๘๑....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๕๓๕ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....


(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

.....๑,๑ กฟ. ๒๕๖๕