



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๓๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.มณีนุช คุณาวุฒิ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๕๐๐๐๒๕๙ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ น.ส.มณีนุช คุณาวุฒิ เลขที่ ๒๖/๕ ม.๑ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ แอมป์ ทีม.๗ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเตอร์ที่ ๘

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัสบาร์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๕,๐๔๙.๒๑....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๘,๑๔๙.๘๕....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๙,๑๙๙.๐๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๗๐,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน...๑๒๙,๓๙๙.๐๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๙๗๗ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายปกรณ์ ลีคนานันท์)

ทพ.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕