



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๘๘๐๕๔ สว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด เลขที่ ๙๙ ม.๔ ถ.หนองสีงา-แหลมเสด็จ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟที่ ม.๔ ต.วังโดนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

๑.๒ สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๖

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลง

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันชุดฟิวส์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงต่ำ

-พาดสายแรงต่ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๐ เมตร , ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงต่ำ เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลง เป็นเงิน.....๑๑,๗๐๙.๓๕....บาท

แผนกแรงต่ำ เป็นเงิน.....๑๖,๐๔๙.๗๗....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๗,๗๕๙.๑๒....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

/อนุมัติ



(นายวิรัช ประสมสาสตร์

ผอ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๕๘๕ /๒๕๖๕



(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒/๖ พ.ค. ๒๕๖๕