



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.จิตรี บุตรน้ำดี

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๕๐๐๖๑๙ ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ น.ส.จิตรี บุตรน้ำดี เลขที่ ๒๒/๒ ม.๖ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๕๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ม.๖ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวรวิทย์ ลาภนิมิตรชัย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ ทะเบียน สฟก.๒๖๗๑

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(ปักอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๒ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๕ เมตร , พาดเพิ่มสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR) ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๓๕ เมตร , ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูง

เป็นเงิน.....๘๖,๗๙๕.๙๗....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘๖,๗๙๕.๙๗....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๑๖,๙๙๘.๔๑....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๑,๙๙๘.๔๑....บาท

/ค่าธรรมเนียม....

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๓๕,๔๙๘.๔๑....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมิตี พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมิตี

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๖๔๕๖ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๒๖ พ.ค./๒๕๖๕