



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พณ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายพลากร แดงศิริ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๕๐๐๐๖๓๓ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายพลากร แดงศิริ เลขที่ ๖๗ ม.๓ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ แควีเอ ที่ม.๖ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๘

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัสอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....๑๖,๑๓๑.๐๗....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๖,๑๓๑.๐๗....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้งลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๑๘,๙๒๓.๐๙....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีโอละ ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๓,๙๒๓.๐๙....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า
ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท
รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๓๗,๔๒๓.๐๙....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๓๑๕ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑ ๒ พ.ค. ๒๕๖๕