



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางกัญจนพัช สุขสวย

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๕๐๐๐๘๔๔ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นางกัญจนพัช สุขสวย เลขที่ ๔๔/๒ ม.๘ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ทึ่ม.๒๑ ต.แก่งทางแมว อ.แก่งทางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒.วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา คอนทางตรง(SP) ๑ ชุด -ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัสบาร์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓.เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๑๔,๔๘๘.๓๘.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๔,๔๘๘.๓๘.....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๒,๔๗๖.๔๓.....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐.....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๗,๙๖๖.๔๓.....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐.....บาท

/เงินประกัน...

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๔๐,๘๗๖.๔๓....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๐๔๔ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

๒๕

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๕ ก.ค./๒๕๖๕