



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.ยลดา ชาญชัยศรี

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๐๙๑๘ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ น.ส.ยลดา ชาญชัยศรี เลขที่ ๒๐ ม.๓ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ม.๑๘ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ ทะเบียน สฟก.๑๐๙๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พัดเดอร์ที่ ๕

๒.วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัสอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูง เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๑๙,๒๓๑.๑๙....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๔,๒๓๑.๑๙....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๕๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๓๗,๗๓๑.๑๙....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืมราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๐๕๗ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บ.ค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๒๕๖๕/ก.ค. ๒๕๖๕....