



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายชัยชาญ ศรีวิยะ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB5001006 ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายชัยชาญ ศรีวิยะ เลขที่ ๕๘/๑ ม.๘ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ แอมป์ ทิม.๘ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายกิจจา คุณพิชิตชัย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๓๗๗๑

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๕

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา คอนทางตรง(SP) จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....๑๓,๙๑๕.๗๑....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๓,๙๑๕.๗๑....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๑๙,๒๓๑.๑๙....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๔,๒๓๑.๑๙....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๓๗,๗๓๑.๑๘....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๓๘๐ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

- ๓ ส.ก. ๒๕๖๕