



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างข้างทางแบบกิ่งเดียว
ถนนไปยัง อุทยานน้ำตกเขาสิบห้าชั้น

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๑๕๘ ลว. ๓๑. ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางแบบกิ่งเดียว ถนนไปยังอุทยานน้ำตกเขาสิบห้าชั้น หมู่ที่ ๒ ซึ่งได้ ว่าจ้างบริษัท เอ ที เอ็น โปรดักส์ โลหิตติ้ง จำกัด ตามสัญญาจ้างที่ E๐๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) โดย ติดตั้งเสาไฟสูง ๙.๐ เมตร โคมไฟฟ้าชนิด HPLS ๒๕๐ วัตต์ หลอดโซเดียมความดันไอสูง จำนวน ๓๐ ต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ และมีเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ จุด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอาม ดำเนินการพิจารณาราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ และมีเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ จุด บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงถนนลาดยางสายหนองกวาง-ขุนซ่อง บ้านหนองตลาด หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ค่าพิกัด ละติจูด ๑๓.๐๖๗๘๘๗ ลองจิจูด ๑๐๑.๙๓๗๘๐๓

โดยมอบหมายให้ บริษัท เอ ที เอ็น โปรดักส์ โลหิตติ้ง จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๒๕-๐๓๘๐ เป็นผู้ดำเนินการครั้งนี้ พร้อมเรียกเก็บเงินค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้กระแสไฟฟ้าครั้งนี้เป็นแบบเพื่อสาธารณะประโยชน์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๕๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ ม.๒ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ ที เอ็น โปรดักส์ โลหิตติ้ง จำกัด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ถนนสายหนองกวาง - ขุนซ่อง โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัท เอ ที เอ็น โปรดักส์ โลหิตติ้ง จำกัด โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิดเดอร์ที่ ๔
๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน...๑๘๘,๘๒๐.๕๓....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๒๐๑,๘๒๐.๕๓....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๙๖,๘๒๐.๕๓....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๙๖,๘๒๐.๕๓....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

50,000

50,000

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.)๒๗๓๖ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.นยอ.

- 6 ก.ย. 2565