



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ นางพัชรี วินิจจิตร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๑๓๓๒ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นางพัชรี วินิจจิตร เลขที่ ๕๗ ม.๕ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ที่ ม.๕ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๑๐

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัสบาร์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....๐.๐๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐.๐๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๕,๓๙๗.๔๑....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๑,๓๙๗.๔๑....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

/เงิน..

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เครือเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๗๐,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๑๒๑,๕๙๗.๔๑....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๗๓๖ /๒๕๖๕



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....



(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

.....๔.....ก.ย. ๒๕๖๕