



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายพุทธานจ อินทรพล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๑๒๐๘ ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายพุทธานจ อินทรพล เลขที่ ๓๓ ม.๙ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ทิม.๖ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี นายวรวิทย์ ลาภนิมิตรชัย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน สฟก.๒๖๑๗

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟิตเตอร์ที่ ๔

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูง

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๒,๑๓๗.๑๓....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๒,๑๓๗.๑๓....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกัน.../

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๖,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๘๘,๓๓๗.๑๓....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๗๓๑ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕/ก.ย. ๒๕๖๕