



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายวิถี ร่วมโพธิ์รี

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๕๐๐๑๓๓๐ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายวิถี ร่วมโพธิ์รี เลขที่ ๑๔/๓๕ ม.๗ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ ม.๔ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเตอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๐.๐๐๐....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๐.๐๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๒,๑๓๗.๑๓....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๒,๑๓๗.๑๓....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๕,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๖,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๘๘,๓๓๗.๑๓....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๗๙๕ /๒๕๖๕



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....



(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

.....๘.....กย. ๒๕๖๕