



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.อารยา นวลไย

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๐๙๔๖ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและเพิ่มขนาดมิเตอร์แรงต่ำ รายเดิม น.ส.อารยา นวลไย (หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๐๒๐๐๒๕๘๗๓๖๕๖ PeaNo.๖๒๐๐๔๓๙๐๕๑)จาก ระบบ ๑ เฟส เป็น ระบบ ๓ เฟส นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ น.ส.อารยา นวลไย เลขที่ ๑๒๖/๙ ม.๖ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงภายใน ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ เลขที่ ๒๔/๒ ม.๑ สามพี่น้อง อ.แกลงทางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-พาดเพิ่มสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR)ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๒๐๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๑๘๒,๖๙๙.๓๙....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๘๒,๖๙๙.๓๙....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๒,๗๗๑.๖๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๒๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๗,๗๗๑.๖๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท /

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท /

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท /

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๑๖๓,๙๗๑.๖๖....บาท /

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ นยอ. (นยอ.) ๓๖๕๖ / ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟจ.จบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไป

(นายธนู สุรัชย์สัชวาทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๒๐ / ๓๓ / ๖๕