



ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๘๓๔๓ สว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำนุบำรุงพื้นที่.เค.เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอมพิวเตอร์ ดำเนินการโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย จบ.๔๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๖ - บ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขทช. จบ./๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งหางแมว เป็นผู้ติดตั้งมิเตอร์และจัดหาหม้อแปลงให้ ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๑๑๔/๙๓ หมู่ ๑๔ ซอยพจนา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หรือแจ้งผู้ควบคุมงาน นายธนากร อนันตพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙-๖๘๘๙-๕๗๕๖

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จบ ๒๒๑๕๐
 ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๒ ที่ ม.๑๑ ต.พวา
 อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เอ็นจิเนียริง แอนด์
 คอมพิวเตอร์ เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย จบ.๔๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข
 ๓๔๐๖ - บ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเรียก
 เก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมพิวเตอร์ โดยให้การไฟฟ้าส่วน
 ภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พัดเตอร์ที่ ๘

12.12..

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน
-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๔๓,๐๒๕.๙๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๖,๐๒๕.๙๖....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๐๒๕.๙๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๐๒๕.๙๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๑๕ /๒๕๖๖


๑ กพ ๖๖

(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๕๑ กพ ๒๕๖๖