



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ถนนสาย จบ.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๖ บ้านน้ำขุ่น จุดที่ ๒

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๗๐๙๗ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ดำเนินการโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ถนนสายจบ.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๖-บ้านน้ำขุ่น อ.แก่งหางแมว, เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นายายอามขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง โดยทางหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส จะเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและจัดส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอามเพื่อดำเนินการติดตั้ง ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจาก ทางหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส หรือติดต่อผู้ควบคุมงาน นายวุฒิพงษ์ กองอ้น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๑๖๕๖-๙๔๕๒

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จบ ๒๒๑๕๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๑ ที่ ม.๑๕ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้างทางหุ้นส่วนจำกัดอาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ถนนสายจบ.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๖-บ้านน้ำขุ่น อ.แก่งหางแมว, เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ ทางหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส โดยทางหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส จะเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและจัดส่งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอามเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน
-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๕๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....๔๔,๓๐๑.๙๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๗,๓๐๑.๙๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


รวมเป็นเงิน.....๕๗,๓๐๑.๙๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๖๓๘๘ /๒๕๖๖



(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๑ / ก.พ. ๒๕๖๖