



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานอำนวยการความปลอดภัย ถนนสาย จบ.๗๐๕๒ แยก
ทางหลวงหมายเลข จบ.๕๐๒๑ รร.ตชด.บ้านแมว จุดที่ ๒

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๗๑๓๔ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วน อาร์.เค.ซี. แทรฟฟิค เซอร์วิส เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ประกวราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการงานอำนวยการความปลอดภัย ถนนสาย จบ.๗๐๕๒ แยกทางหลวงชนบท จบ.๕๐๒๑ - โรงเรียน ตชด.
บ้านทางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแก่งหางแมว เป็น
ผู้สำรวจและประมาณค่าดำเนินการติดตั้งระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงให้จำนวน ๓ แห่ง โดย
ห้างหุ้นส่วน อาร์.เค.ซี. แทรฟฟิค เซอร์วิส จะเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งให้
ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจาก ห้างหุ้นส่วน
อาร์.เค.ซี. แทรฟฟิค เซอร์วิส เลขที่ ๓๓๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๓๑๖๐
หรือ แจ้งผู้ควบคุมงาน นายวีระยุทธ พัฒนพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๓-๗๒๑๐๒๗๗

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า
และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จบ ๒๒๑๕๐ ขอขยาย
เขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๒ ที่ ม.๔ ต.ขุนซ่อง
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยแนวทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส
เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยการความปลอดภัย ถนนสาย จบ.๗๐๕๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๕๐๒๑-โรงเรียน
ตชด.บ้านทางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.
แทรฟฟิคเซอร์วิส จะเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและจัดส่งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็น
ผู้ดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ เขาคิชฌกูฏ(ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ที่ ๒

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....๔๔,๓๐๑.๙๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๗,๓๐๑.๙๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


รวมเป็นเงิน.....๕๗,๓๐๑.๙๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๐๕ /๒๕๖๖



(นายธน สุรัสวดีสัตย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๑ / ก.พ. ๒๕๖๖