



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานบำรุงถนน สาย รย.๔๐๓๖ เฉลิมบูรพาชลทิต
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๗๐๔๒๘ ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วยแนวทางหลวงชนบทระยองได้จ้างเหมาให้ บริษัท พงศกรกลการ จำกัด ดำเนินการโครงการงาน
บำรุงถนนสาย รย.๔๐๓๖ เฉลิมบูรพาชลทิต อำเภอแกลง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดระยอง จำนวน ๑ แห่ง เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนโดยรวม

แนวทางหลวงชนบทระยอง จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามดำเนินการ
สำรวจ และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบรรจุกระแสไฟฟ้า
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการติดตั้งไฟฟ้าฯ ช่วงที่ ๒ กม.๓๐+๗๕๐ - ๓๑+๘๐๐ จนแล้วเสร็จตามระเบียบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ส่วนค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บจากบริษัท พงศกรกลการ จำกัด โดยแนวทางหลวง
ชนบทระยอง ได้มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ สุวรรณลา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (พร.) หมายเลขโทรศัพท์
๐๘-๒๒๐๓-๐๒๗๖ เป็นผู้มาติดต่อประสานงานพร้อมนี้แล้ว

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า
และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แนวทางหลวงชนบทระยอง ๗/๑ หมู่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ ม.๔ ต.กระแจะ
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดย แนวทางหลวงชนบทระยอง ได้ว่าจ้าง บริษัท พงศกรกลการ จำกัด เข้าดำเนินการ
โครงการงานบำรุงถนนสาย รย.๔๐๓๖ เฉลิมบูรพาชลทิต อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยให้ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัท พงศกรกลการ จำกัด โดยให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๓

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๔๓,๓๗๓.๔๘....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทโหลน

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๖,๓๗๓.๔๘....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๗๓.๔๘....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๗๓.๔๘....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.)

๕๓๕

/๒๕๖๖



๑๖ กค ๖๖

(นายธนู สุรชัยสิทธิ)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผว.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....