



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓

ตอน นายายอาม-บ้านสัว จุดที่ ๒

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๔๓๗๗ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ตามที่แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้จ้างเหมาบริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด ทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสัว ตอนที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๕๐+๐๘๔- กม.๓๐๑+๓๑๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (จำนวน ๒๓๒ ต้น) ตามสัญญาเลขที่ จบ.๑๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาดังกล่าวมีงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๗ จุด รวมอยู่ด้วย สถานที่ ติดตั้ง ตำบลนายายอาม ,วังใหม่,วังโดนด,ทุ่งเบญจา,สองพี่น้อง, อำเภอนายายอาม, ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นั้น

เนื่องจากผู้รับจ้าง (บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด) มีความประสงค์ขอให้การไฟฟ้าฯ ประเมินค่าใช้จ่ายและดำเนินการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๗ เครื่องเพื่อใช้งานสาธารณะและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยบนทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบของท่าน ในการนี้หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดเรียกเก็บจาก บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด โดยตรง เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ถนนวงแหวนบางบัวทอง - ปทุมธานี ตำบลบางเคื่อ อำเภอมะนังจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑๒๐๐๐ เบอร์. ๐๒๑-๕๐๑๘๑๘ พร้อมนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาติดต่อประสานงานด้วยแล้ว

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถนนเลียบบเนิน อำเภอมะนังจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๒ ที่ ม.๑๐ ต.วังโดนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด เข้าดำเนินการโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม-บ้านสัว โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พัดเดอร์ที่ ๖

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๔๓,๓๕๔.๖๔....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๖,๓๕๔.๖๔....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๕๔.๖๔....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๕๔.๖๔....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.)  /๒๕๖๖

(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

 F-๖ กฟ. ๒๕๖๖