



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓

ตอน นายายอาม-บ้านลี้ จุดที่ ๔

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๙๖๖๑ ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ตามที่แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้จ้างเหมาบริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด ทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านลี้ ตอนที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๙๐+๐๘๔- กม.๓๐๑+๓๑๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (จำนวน ๒๓๒ ต้น) ตามสัญญาเลขที่ จบ.๑๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาดังกล่าวมีงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๗ จุด รวมอยู่ด้วย สถานที่ ติดตั้ง ตำบลนายายอาม ,วังใหม่,วังโตนด,ทุ่งเบญจา,สองพี่น้อง, อำเภอนายายอาม, ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นั้น

เนื่องจากผู้รับจ้าง (บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด) มีความประสงค์ขอให้การไฟฟ้า ประมาณค่าใช้จ่าย และดำเนินการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๗ เครื่องเพื่อใช้งานสาธารณะและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยบนทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบของท่าน ในการนี้หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดเรียกเก็บจาก บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด โดยตรง เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ถนนวงแหวนบางบัวทอง - ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑๒๐๐๐ เบอร์. ๐๒๑-๕๐๑๘๑๘ พร้อมนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาติดต่อประสานงานด้วยแล้ว

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถนนเลียบริบ้น อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๔ ที่ ม.๘ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด เข้าดำเนินการโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม-บ้านลี้ โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัท พรีเมียร์ โลห์ตึง จำกัด โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พัดเดอร์ที่ ๖

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๔๓,๓๕๔.๖๔....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๖,๓๕๔.๖๔....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๕๔.๖๔....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๕๔.๖๔....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๓๓ /๒๕๖๖



(นายธน สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.



...../...../.....