



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑

แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านช้างข้าม จุดที่ ๔

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๘๘๒๑ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จะดำเนินการจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต ดำเนินการโครงการงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ขทช.จบ./๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามเป็นผู้ติดตั้ง มิเตอร์และจัดหาหม้อแปลงให้ ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชฎาธาร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต เลขที่ ๗๑ หมู่ ๕ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ หรือ แจ้งผู้ควบคุมงาน นายธนากร อนันตพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๘๘๙-๕๗๕๖

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๕๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๔ ที่ ม.๕ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชฎาธาร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓- บ้านช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชฎาธาร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพภูมิประเทศที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เขตดินลูกรัง (กรณีที่ ๒)

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๓

/วิธีดำเนินการ...

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ครอบ Drop out fuse และชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๒ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๕๔,๑๘๙.๕๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๗,๑๘๙.๕๖....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๑๘๙.๕๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๑๘๙.๕๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ศสอ /๒๕๖๖



(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อนยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อนยอ.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖

...../...../.....