



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑

แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านช้างข้าม จุดที่ ๒

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๘๘๐๙ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จะดำเนินการจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูภาธร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต ดำเนินการโครงการงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ขทช.จบ./๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามเป็นผู้ติดตั้ง มิเตอร์และจัดหาหม้อแปลงให้ ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูภาธร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต เลขที่ ๗๑ หมู่ ๕ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ หรือ เจ้าผู้ควบคุมงาน นายธนากร อนันตพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๘๘๙-๕๗๕๖

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๕๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๒ ที่ ม.๑๕ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูภาธร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓- บ้านช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูภาธร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ตโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพภูมิประเทศที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เขตดินลูกรัง (กรณี ที่ ๒)

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๓

/วิธีดำเนินการ...

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ครอบ Drop out fuse และชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๒ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๕๔,๑๘๙.๕๖...บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐...บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๗,๑๘๙.๕๖...บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๑๘๙.๕๖...บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๑๘๙.๕๖...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๕๓ /๒๕๖๖

(นายธนู สุระชัยสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๒๒ มี.ค. / ๒๕๖๖