



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.นิชาภา ศรีเปรี๊ยะ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๐๒๑๐ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ น.ส.นิชาภา ศรีเปรี๊ยะ เลขที่ ๘/๑๕ ม.๕ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่เลขที่ ๘/๑๕ ม.๕ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้างตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๒

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง(บัคอาร์มท้าวแขวน) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๖,๒๓๔.๖๕....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๖,๒๓๔.๖๕....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกัน.../

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน....๔๖,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน....๙๒,๔๓๔.๖๕....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) พทอ/๒๕๖๖



(นายธนู สุริชัยสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๙ / ๙.๑. / ๒๕๖๖