



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๗ - บ้านคลองพระเจ้า

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๗๒๐๖ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย แขวงทางหลวงชนบทระยองได้จ้างเหมาให้ บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด ทำงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย รย.๔๐๒๓ แยกทล.๓๓๗๗ - บ้านคลองพระเจ้า อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

เพื่อให้โครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม แขวงทางหลวงชนบทระยอง จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอนายายอาม ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมบรรจุ กระแสไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เรียกเก็บจาก บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเตือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และกรณ้ออกหลักฐานการชำระเงิน ให้กับทางบริษัท ด้วยทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายอำพล พลเดช ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘๘-๒๗๒-๖๓๐๓ เป็นผู้มาติดต่อประสานงานพร้อมนี้แล้ว

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ๗/๑ หมู่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ บ้านคลองพระเจ้า ม.๓ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้ว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด เข้าดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย รย.๔๐๒๓ แยกทล.๓๓๗๗ - บ้านคลองพระเจ้า อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพภูมิประเทศที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เขตดินลูกรัง (กรณี ๒)

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๘

/วิธีดำเนินการ...

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ครอบ Drop out fuse และชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๒ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๕๓,๙๖๕.๑๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๖,๙๖๕.๑๖....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๑,๙๖๕.๑๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๑,๙๖๕.๑๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๗๗๓ /๒๕๖๖


15 มี.ค. 66

(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

15 / มี.ค. / 2566