



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางเอมรัตน์ ภิบาลจันทร์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๐๓๓๘ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นางเอมรัตน์ ภิบาลจันทร์ เลขที่ ๑๗๗ ถ.เทศบาลสาย๔ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ สวน ม.๗ ต.แก้งหางแมว อ.แก้งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๔๑.๔ กิโลเมตร

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(ชุดต่อไลน์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบบุคลากร

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๖,๓๙๐.๓๙....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๑,๓๙๐.๓๙....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท


เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๔๔,๘๙๐.๓๙....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๓๕๔/๒๕๖๖


(นายธนู สุระชัยสิทธิ์)
ผจก.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....


(นายวุฒิชัย เตือนสว่าง)
ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....