



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายมานะ งามสุข

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๐๖๘๔ ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายมานะ งามสุข เลขที่ ๘/๑ ม.๕ ต.แก่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ สวน ม.๕ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๓๒.๕ กิโลเมตร

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บักอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๓,๖๔๕.๑๓....บาท ✓

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๘,๖๔๕.๑๓....บาท ✓

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๔๒,๑๔๕.๑๓....บาท ✓

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายวุฒิชัย เตือนสว่าง)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๗๙/๒๕๖๖



(นายธนู สุรัชชัยสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....