



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายธนธร ไซติยากุล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๐๖๘๐ ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายธนธร ไซติยากุล เลขที่ ๒๑๔/๒ ม.๗ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ สวน ม.๗ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๓๗.๒ กิโลเมตร

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บักอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๓,๖๔๕.๑๓....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๘,๖๔๕.๑๓....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๔๒,๑๔๕.๑๓....บาท

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๖๔๒/๒๕๖๖
๑๗ มิ.ย. ๖๖
(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)
ผจก.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....

(นายวุฒิชัย เตือนสว่าง)
ผจก.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....