



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสมหมาย โกปียนันท์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB66000473 ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายสมหมาย โกปียนันท์ เลขที่ ๔๖/๑ ม.๑ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ เลขที่ ๔๖/๑ ม.๑ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นายพิสิษฐ์ หลีกทองไชย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้างตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๓๖๒๒

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๒๔.๕ กิโลเมตร

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๓ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๓๙,๔๐๙.๔๐....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๒๖,๘๐๖.๙๔....บาท

รวมเป็นเงิน.....๗๖,๒๑๖.๓๔....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๑๒๒,๔๑๖.๓๔....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายวุฒิชัย เตือนสว่าง)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....

อนุมัติ
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.)


...../...../.....
(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)
ผจก.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....