



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายทองดี ประภาโส

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๑๐๑๗ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายทองดี ประภาโส เลขที่ ๘๓/๑ ม.๑ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ที่ สวน ม.๑ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้างตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๒๑๐๖

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๒๖.๒ กิโลเมตร

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๖,๓๙๙.๕๒....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๒๖,๙๔๘.๑๑....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๙,๓๔๗.๖๓....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน....๑๓๙,๕๔๗.๖๓....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวุฒิชัย | เดือนสว่าง)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๖๖ / ๒๕๖๖

12 ๑๐ ๖๖

(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....