



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมงานขยายเขตระบบจำหน่าย นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNKL๖๖๐๐๐๘๔๖ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

เรื่องเดิม

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ เลขที่ ๙๓/๘๗ ม.๓ ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขอใช้ไฟ ที่ ม.๗ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๑.๒ สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒.วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร ๑ ต้น

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๑ ต้น

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๐ เมตร

-พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว(OHGW)ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม)ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ เครื่อง

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายนั้นจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของ กฟภ. แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

แผนกแรงสูงภายใน

-เพิ่มอุปกรณ์สายแรงสูงอคูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๕ เมตร

เป็นเงิน.....๕,๖๓๗.๘๓...บาท

รวมเป็นเงิน.....๕,๖๓๗.๘๓...บาท

โดยจำนวนเงินลงทุนดังกล่าว กฟผ.และผู้ขอใช้ไฟลงทุนฝ่ายละครึ่งของจำนวนเงินทั้งหมด หมายเลขWBS
C-๖๖-H-NAMCM.๐๓๗๙

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๕๒๓ /๒๕๖๖



(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖



(นายวุฒิชัย เตือนสว่าง)

ผพ.บต.กฟส.อ.นยอ

...../...../.....