



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวเพียร เอี่ยมสกุล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๐๙๑๗ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟจ.จบ. ผ่าน ผบ.ต. *R*

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและ
การตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นางสาวเพียร เอี่ยมสกุล เลขที่ ๑๔๘ ม.๑๕ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ขอใช้ไฟที่ ม.๑๕ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้านายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔ ระยะทาง ๕๓
กิโลเมตร

๒.วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

- รื้อถอนชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส (บัคอาร์ม) จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒,๑๔๐ เมตร

- ติดตั้งสายอลูมิเนียมแบบหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๐.๐๔ วงจร-กิโลเมตร

- พาดสายลวดเหล็ก (OHGW) ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๔๑๐ เมตร

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๓ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

- ก่อสร้างเสา ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันและ
อุปกรณ์ประกอบ

๓.เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกรื้อถอนแรงสูง

เป็นเงิน.....๖,๒๗๒.๐๐....บาท

แผนกแรงสูง

เป็นเงิน...๔๑๒,๒๓๘.๖๕....บาท

รวมเป็นเงิน...๔๑๘,๕๑๐.๖๕....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๔๕,๗๒๗.๕๗...บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน....๓๖๖,๘๗๔.๖๖....บาท
ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าฯคิด เควีเอส.....๑๐๐...บาท)	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐...บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐...บาท
	รวมเป็นเงิน...๔๑๗,๖๐๒.๒๓...บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๒๙,๒๓๒.๑๖...บาท
	รวมเป็นเงิน.....๔๔๖,๘๓๔.๓๙...บาท
๓.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อออนไลน์	เป็นเงิน.....๑๔,๐๐๐.๐๐...บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๙๘๐.๐๐...บาท
	รวมเป็นเงิน.....๑๔,๙๘๐.๐๐...บาท

๓.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT	เป็นเงิน..... ๔,๒๐๐.๐๐.....บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๒๙๔.๐๐...บาท
	รวมเป็นเงิน..... ๔,๔๙๔.๐๐...บาท

๓.๕ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ละ ๔๐๐ บาท	เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐...บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....-.....บาท
	รวมเป็นเงิน..... ๔๐,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓.๑ - ๓.๕ รวมเป็นเงิน..... ๙๒๔,๘๑๘.๐๔...บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)


วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๕๐ /๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟจ.จข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไป



(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....