

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง กฟต2

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)		
1	เวียงสระ	8	บ.หนองท่อม ต.กระเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ ฟิอีเอ.40-024406 ขนาด 50 เควีเอ ห่างจากสถานี 75 กม.	8-ม.ค.-63 19.00 น.	- - -	238	3	32.6
2	ทุ่งใหญ่	9	บ.ปากแสด ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ ฟิอีเอ.29-007864 ขนาด 50 เควีเอ ห่างจากสถานี 46 กม.	9-ม.ค.-63 19.30 น.	- - -	236	3	33.5

ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
ได้มาตรฐาน 31.3-34.7 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
/	
/	