



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟภ.๓

ถึง สรภ.๓๓

เลขที่ ก.๓ กอก.๓

/๒๕๕๘

วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี :
ไฟฟ้าดับ

เรียกค่าเสียหายเนื่องจากกระแส

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.หนังสือ ถึง กฟส.ทมจ. ลว. ๗ ต.ค. ๒๕๕๗
๒.คำสั่ง กฟภ.กจ.ที่ กจ. ๐๘๓/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
๓. บันทึกที่ กจ.(นตก) ๐๔๗๗/๒๕๕๘ ลว. ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘ เรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีกระแสไฟฟ้าดับเป็นเหตุให้เกิดภัย
๔.บันทึก กว. ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๘ เรื่องการจ่ายค่าเสียหายกรณีกระแสไฟฟ้าดับทำให้
ฟาร์มไก่...ได้รับความเสียหาย
๕.รายงานการประชุม กกส.กฟภ.๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘

เรียน รพภ.(ก.๓)

เรื่องเดิม

ตามที่ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๗

ได้มีหนังสือถึง

ผจก.กฟส.ทมจ. เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท อ้างว่า เนื่องด้วยเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๕๕ น. โดยทาง กฟภ. ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เป็นเหตุให้เกิด
ที่เลี้ยงได้อายุ ๓๒ วัน น้ำหนักไก่ต่อตัวประมาณ ๒.๒ - ๒.๓ กก. ตายประมาณ ๓,๕๐๐ ตัว คิดเป็นเงิน
ค่าเสียหายประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจาก กฟภ. เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐
บาท ซึ่ง กฟส.ทมจ. ได้แจ้งเตือนความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าดับเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยขอให้ติดตั้ง
เครื่องกำเนิดหรือเครื่องสำรองไฟฟ้าและตรวจสอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และสาเหตุที่ไฟฟ้าดับในวันดังกล่าว
เป็นเหตุสุดวิสัยนั้น

ข้อเท็จจริง

กฟภ.กจ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกฟภ.กจ. ที่ กจ. ๐๘๓/๒๕๕๗
ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏตามคำสั่งฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการสอบปากคำผู้ร้อง, ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ และได้
สรุปผลการสอบสวนฯ รายงาน อช.ก.๓ ดังนี้

กรณีไฟฟ้าดับในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗ เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๕๕ น.
มีระยะเวลา ๑.๔๕ ชม. จากการสอบสวนฯ ทราบว่า มีไก่ทั้งหมด ๔ เล้า และมีเครื่องกำเนิด
หรือเครื่องสำรองไฟฟ้าทุกเล้า ซึ่งแต่ละเครื่องสามารถใช้งานได้ตลอดวัน คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า
เมื่อ มีเครื่องกำเนิดหรือเครื่องสำรองไฟฟ้าทุกเล้า ซึ่งแต่ละเครื่องสามารถใช้งานได้ตลอดวัน
จึงเห็นว่า หากไฟฟ้าดับไม่ยาวนานจนเกินไป ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่ และระยะเวลาไฟฟ้าดับเพียง
๑.๔๕ ชม. ก็ไม่ยาวนานนัก ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่ สาเหตุที่ไก่ตายดังกล่าวจึงน่าจะเกิดจากเครื่อง

หน้า ๒/กำเนิด...

กฟผ.กาญจนบุรี เลขที่รับ 10 169
วันที่ 10/พอ/๕๕ ระยะเวลา 01.๗ น.

กฟผ.หรือสํารองไฟฟ้า หรือระบบป้องกันเพื่อใช้ในการเกิดไฟฟ้าดับเป็นของผู้ประกอบการเอง กรณีไฟฟ้าดับ
เป็นเหตุให้ไถ่จ่ายจำนวน ๓,๕๐๐ ตัว คิดเป็นค่าเสียหายจำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาทนั้น มีใช้ความผิดของ กฟผ.
จึงมีมติไม่จ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษยธรรมให้แก่ภาคภูมิฟาร์ม และให้ยุติเรื่องสอบสวนกรณีนี้
ปรากฏตามรายงานการประชุม คกก.กฟผ.๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและยุติเรื่องต่อไป

(นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ)

อ.ก.๓ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘

กก.๓ กอก. (กท) ๑๗๕

เรียน ผจก.กฟผ.กจ.

ผจก.กฟส.ทมจ

เพื่อโปรดทราบ

(นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ)

อ.ก.๓

๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘

เรียน รกจ.(ท), รกจ.(บ), รกจ.ส, ผชน.๕ (นคอ. Staff)
☒ ผจก.กฟผ. ๓๑/๑๐/๕๕ ทุก กฟผ.
☒ ขณ.ทุกแผนก ทม. ๑๗
☐ รศก., นบข., นบพ., ทุกขณ. พนักงานในสังกัด
☒ ทราบ ☐ ติดตามรายงานผล
☐ ถ้อยปฏิบัติตามระเบียบฯ ☒ ดำเนินการ
☐ อื่นๆ ☐ ผบท. ติดตามรายงาน
แจ้งเพื่อดำเนินการตาม JD ที่มอบหมายตาม
สำเนาที่จัดและมีให้เกิดผลเสียต่อ กฟผ.

(นายสุระ บัวโต)

ผจก.กฟผ.กาญจนบุรี

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘