

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๔๐ โวลท์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟพ. ๑,๒	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟภ.กาญจนบุรี๑	หมู่บ้านกาญจนบุรีวิลล่า๒ ถ.พัฒนาการ ต.บ้านใต้ อ.เมือง หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๗-๐๐๗๒๑๔ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๒๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น.	๔๐๘	✓	-
๒	กฟภ.กาญจนบุรี๒	ถ.โยธาธิการลาดหญ้า-หนองบัว ม.๘ ต.หนองบัว อ.เมือง หม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๒-๐๐๗๑๓๐ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.	๔๐๖	✓	-
๓	กฟส.ท่าม่วง	ถ.รพช. กจ.๓๐๑๑ บ้านทุ่งทอง-บ้านกร่างทอง ม.๔ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๔-๐๐๔๔๗๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๓.๑๐ น.	๔๐๘	✓	-
๔	กฟส.พนมทวน	หน้าวัดหนองโพธิ์ ม.๘ ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๕-๐๐๑๘๐๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๔๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๔.๕๐ น.	๔๐๖	✓	-
๕	กฟส.ไทรโยค	หน้าโรงแรมโคล่าโฮเทล ม.๓ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ.๕๔-๐๐๗๙๑๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.	๔๐๕	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟภ.....เขต....กฟภ.๓.....

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟพ. ๑,๒	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐ - ๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟจ.กาญจนบุรี๑	หมู่บ้านกาญจนบุรีวิลล่า๒ ถ.พัฒนาการ ต.บ้านใต้ อ.เมือง หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๗-๐๐๗๒๑๔ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๒๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น.	๒๓๕	✓	-
๒	กฟจ.กาญจนบุรี๒	ถ.โยธาธิการลาดหญ้า-หนองบัว ม.๘ ต.หนองบัว อ.เมือง หม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๒-๐๐๗๑๓๐ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.	๒๓๓	✓	-
๓	กฟส.ท่าม่วง	ถ.รพช. กจ.๓๐๑๑ บ้านทุ่งทอง-บ้านกร่างทอง ม.๔ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๔-๐๐๔๔๗๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๓.๑๐ น.	๒๓๔	✓	-
๔	กฟส.พนมทวน	หน้าวัดหนองโพธิ์ ม.๘ ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๕-๐๐๑๘๐๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๔๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๔.๕๐ น.	๒๓๔	✓	-
๕	กฟส.ไทรโยค	หน้าโรงแรมโคล่าไฮเทล ม.๓ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ.๕๔-๐๐๗๙๑๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๐๒ Mar ๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.	๒๓๕	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟพ. กฟจ.กาญจนบุรี..... โทร..... ๑๔๗๓๗.....

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่ ๑	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจาก ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๔ ช.ม. (ครั้ง) - จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๔ ช.ม. (ครั้ง)	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐...%	๑๐๐...%	๑๐๐...%	๑๐๐...%	
		๓๒๐	๒๙๓	๐	๖๑๓	
						
						
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน(ร้องเรียนเป็น ลายลักษณ์อักษร) - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๔ เดือน (เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๔ เดือน (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐...%	๑๐๐...%	๑๐๐...%	๑๐๐...%	
		๐	๐	๐	๐	
						
		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ. กฟภ.กาญจนบุรี โทร. ๑๔๗๓๗

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่ ๑	
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง						
๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน	ไม่น้อยกว่า ๙๘%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ทุกราย						
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๒๘๗๘๐	๒๘๗๙๑	๐	๕๗๕๗๑	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)		๒๘๗๘๐	๒๘๗๙๑	๐	๕๗๕๗๑	
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๕๐๗๓๙	๕๐๗๔๕	๐	๑๐๑๔๘๔	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		๕๐๗๓๙	๕๐๗๔๕	๐	๑๐๑๔๘๔	
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕						
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		๗๙๕๑๙	๗๙๕๓๖	๐	๑๕๙๐๕๕	
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		๗๙๕๑๙	๗๙๕๓๖	๐	๑๕๙๐๕๕	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟพ. กฟจ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่ ๑	
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้ รับคำร้อง ภายใน ๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
๒.๖ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน ๑๐ นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๑๐ นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๑๐ นาที	ไม่น้อยกว่า ๙๐%					

|

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟฟ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้อิไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า ๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งดับไฟ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน (ราย) - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า ๓ วัน (ราย) การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) - ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)						
	๑๐๐%	๑๐๐. %	๑๐๐. %	๑๐๐. %	๑๐๐. %	
		๑	๓	๐	๔	
						
	๑๐๐%	๑๐๐. %	๑๐๐. %	๑๐๐. %	๑๐๐. %	
		๑	๓	๐	๔	
		๐	๐	๐	๐	
		..๑๐๐%	๑๐๐. %	๑๐๐. %	๑๐๐. %	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้ง หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. (ราย) - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม. (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
		๐.....	๐.....	๐.....	๐.....	
		๐.....	๐.....	๐.....	๐.....	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและ ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบ จำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ๓.๒.๑ ระบบแรงดันต่ำ (๓๘๐/๒๓๐ โวลต์) ๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส - เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ (ราย) เกิน ๒ วันทำการ (ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๕ วันทำการ (ราย)						
	๑๐๐%	๔๘.๖๕%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
		๙๐	๖๙	๐	๑๕๙	
		๘๗	๐	๐	๐	
	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
		๘	๑๕	๐	๒๓	
		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐				
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง(๒๒/๓๓ เควี)						
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๓๕ วันทำการ (ราย)		๒	๒	๐	๔	
เกิน ๓๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๒.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐..% ๑ ๐	๑๐๐...% ๑ ๐	๑๐๐..% ๐ ๐	๑๐๐..% ๒ ๐	
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ไฟฟ้าร้องขอหรือ ร้องเรียน						
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (ราย) เกิน ๓๐ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐..% ๑๖ ๐	๑๐๐...% ๒๔ ๐	๑๐๐..% ๐ ๐	๑๐๐..% ๔๐ ๐	
๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓ วันทำการ (ราย) เกิน ๓ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐..% ๕๑ ๐	๑๐๐...% ๒๑ ๐	๑๐๐..% ๐ ๐	๑๐๐..% ๗๒ ๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
๓.๓.๕ การจ่ายเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟยกเลิกการใช้ไฟฟ้า) - ดำเนินการภายใน ๒๕ วันทำการ - ดำเนินการเกิน ๒๕ วันทำการ	๙๕%					

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขครบถ้วน)						
๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๑ วันทำการ (ราย)		๑๘๑๙	๑๘๒๑	๐	๓๖๔๐	
เกิน ๑ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๓ วันทำการ (ราย)		๑๙๐	๑๙๕	๐	๓๘๕	
เกิน ๓ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.จ.กาญจนบุรี.....โทร.....๑๔๗๓๗.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	ไตรมาสที่๑	
๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสด	๘๕%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด						
ภายใน ๑๐ วันทำการ (ราย)		๐.....	๐.....	๐.....	๐.....	
เกิน ๑๐ วันทำการ (ราย)		๐.....	๐.....	๐.....	๐.....	